



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 20/1**

вручается:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов «Железнодорожный образовательный центр» города Кирова, ИНН 4346041181, директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов «Железнодорожный образовательный центр» города Кирова Бабинцевой Ирине Николаевне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя начальника ОНДПР города Кирова – заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Вожегова Владимира Александровича от 17.01.2022 №20

в период с 01.02.2022 по 14.02.2022

Государственный инспектор города Кирова по пожарному надзору капитан внутренней службы Злобин Дмитрий Леонидович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка по адресу: г. Киров, ул.4-Пятилетки, 40А; г. Киров, ул.4-Пятилетки, 40

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
директор школы Бабинцева Ирина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
город Киров, улица 4-й Пятилетки, дом 40А				
1.	Аварийное освещение находится в неисправном состоянии.	п.37, п.54 ППР РФ; п.4.3.12 СП 1.13130.2020	01.02.2024	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
город Киров, улица 4-й Пятилетки, дом 40				
2.	Аварийное освещение находится в неисправном состоянии.	п.37, п.54 ППР РФ; п.4.3.12 СП 1.13130.2020	01.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор г. Кирова по
пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Злобин Д.Л.

(фамилия, инициалы)



« 11 » февраля 20 22 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

« 14 » 02 2022 г.